



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  
(ФГУ «ФЦС»)

ул. Строителей, дом 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991  
тел. (985) 991-40-70, (985) 991-30-91, (495) 502-67-45  
факс (495) 930-64-69,

E-mail: fcc@certif.org http://www.certif.org

19.08.2009

№

299/Ф

На № 34 от 03.08.09

Генеральному директору  
ООО «ЭЙОТ ВОСТОК»

П. Корнеевой

Промышленная ул., 11, оф.5, Москва  
Тел/факс: (495) 980-18-77

О вырывных испытаниях анкеров

ФГУ «ФЦС» рассмотрело Ваш запрос о необходимости подтверждения компетентности организаций, выполняющих вырывные испытания крепежа, и сообщает следующее.

Применяемые в технических измерениях приборы должны быть поверены и калиброваны. Поэтому организация, выполняющая вырывные испытания анкеров, должна иметь документ о прохождении поверки и (или) калибровки применяемых средств измерений.

Если испытания проводятся монтажной организацией в рамках строительного контроля, или поставщиком конструкций в рамках послепродажного обслуживания поставляемой продукции, иные требования к субъекту испытаний или оборудованию предъявляться не должны.

Если же испытания проводятся сторонней организацией (лабораторией) в целях подтверждения соответствия, т.е. сертификации продукции (добровольной или обязательной), или принятия декларации о соответствии, то, согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» (ст. 24, 26 и др.), а также Положению об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, утвержденному постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 163 (п.1), организация, выполняющая испытания, должна быть аккредитована.

Лицензирование организаций, выполняющих испытания крепежа в строительстве, не предусмотрено.

Директор



Т.И.Мамедов